CONSILIUL LOCAL MISCHII
JUDEȚUL DOLJ
INTRARE/IEȘIRE Nr 6214
AN 2026 LUNA 11 ZI 09

Comunicare privind rezultatul atribuirii prin achiziție directa a contractului de lucrări privind

obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public din Comuna Mischii, Județul Dolj" PT nr. 440/2026 Finanțat prin A.F.M. -Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public

Către: *SC* PLUS ELECTRIC&LIGHTING SRL

În atenția: *DOMNULUI* administrator AFRONIE GEORGE-IRINEL
Email: *irinel.afronie@gmail.com*
Referitor la: Procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări privind *obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public din Comuna Mischii, Județul Dolj" PT nr. 440/2026 Finanțat prin A.F.M. -Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public*, **Cod/coduri CPV** Cod CPV Principal: 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradală (Rev.2); Coduri CPV secundare:

- 31527260-6 Sisteme de iluminat (Rev.2)
- 34928500-3 Echipament de iluminat stradal (Rev.2)
- 45311200-2 Lucrări de instalare a echipamentelor electrice (Rev.2)

, **publicata pe site-ul** site-ul UAT Comuna Mischii : https://www.primariamischii.judetuldolj.ro/portal-administratie-publica/mischii/informatii-de-interes-public/anunturi-de-interes-public/solicitare-oferte-privind-achizi-ia-direct--a-contractului-de-lucr-ri--pentru-obiectivul-de-investi-ii--cre-terea-eficien-ei-energetice-a-infrastructurii-de-iluminat-public-din-comuna-mischii--jude-ul-dolj-

Stimate *Dl. AFRONIE GEORGE-IRINEL*

Vă mulțumim pentru participarea la procedura menționată mai sus. Prin prezenta vă informăm că în urma evaluării ofertelor depuse la procedura mai sus menționată, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din HG nr. 395/2016 oferta depusă de *SC* PLUS ELECTRIC&LIGHTING SRL a fost respinsă ca: NECONFORMA - nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini și proiectului tehnic. propunerea tehnică a ofertantului S.C. PLUS ELECTRIC&LIGHTING S.R.L. **nu corespunde** cerințelor minime din caietul de sarcini, pentru următoarele motive:
1) eficiență luminoasă: caietul de sarcini impune minimum 180 lm/W; ofertantul confirmă 160 lm/W (F5) și invocă certificatul de familie CRIOTEK (135–160 lm/W), fără a indica valoarea modelelor oferite; eficiența nu este demonstrată nici la 160 lm/W;
2) rezistența la impact IK10 nu este probată; certificatele TÜV indică IK09;
3) puterea: modelele identificate (CRIOTEK 01 LED 30W și 02 LED 60W) depășesc maximul de 28 W / 58 W din F3cp/C6; certificatul de calitate ELBA cuprinde 211 buc față de 230 buc ofertate;
4) modelele CRIOTEK sunt identificate abia prin răspuns, fișa tehnică depusă inițial referindu-se la seria VOLTAMPERA; nu au fost depuse fișe tehnice individuale și nici rapoartele de încercări din F5 (pct. 3.4–3.14);
5) telegestiune: pentru 150 din 230 controlere (SLC 200 – 145 buc; SLC-Motion 203 C – 5 buc) nu există documentație în propunere; relația ofertantului cu ENVIRO SMART TECHNOLOGIES S.R.L. nu este probată;
6) fișele tehnice pentru console, coliere, cabluri și cleme nu au fost depuse, ofertantul angajându-se să le prezinte ulterior.
Au fost îndeplinite: temperatura de culoare 4000 K și Ra ≥ 70 (cod 840), marcajul CE, certificatele ENEC / ENEC+ pentru familia CRIOTEK, garanția și angajamentul privind panoul de informare.

Oferta nu se punctează tehnic: criteriul este prețul cel mai scăzut, iar propunerea tehnică este analizată doar sub aspectul admisibilității (corespunde / nu corespunde), de unde rezultă că **oferta este NECONFORMA**

Întrucât Autoritatea Contractantă se află în situația prevăzută la:

i. art. 212 alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016;

prin prezenta vă informăm că **procedura mai sus menționată se anulează.**

Vă rugăm să confirmați primirea prezentei comunicări

Email: *primariamischii@judetuldolj.ro*

Președinte comisie evaluare
Viceprimar Prițã Ionuț

